Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње
Зависно предузеће „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ а.д. Добој
Николе Пашића 77, 74000 Добој, Република Српска- БиХ; Тел: +387(53)209700, Факс: +387(53)241344
Web: www.elektrodoboj.net; Email: info@elektrodoboj.net; ЈИБ: 4400014500009; ИБ: 400014500009;
Регистровано код Окружног привредног суда у Добоју, МБС: 85-02-0021-09; Матични број: 01074628

QF-B-007

Број: 1758-5/21
Датум: 9.4.2021. године

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 39/14) и тачке 13. Правилника о јавним набавкама, Управа ЗП “ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ а.д. Добој донијела је:

ОДЛУКУ

о резултатима окончаног поступка јавне набавке бр. 1404-1-3-25-3-39/21 за набавку радова на изградњи вентилационог система и избору најповољнијег понуђача

1. За набавку бр. 1404-1-3-25-3-39/21 објављену на порталу јавних набавки и у Службеном гласнику БиХ бр. 12/21 дана 26.3.2021. године и проведену отвореним поступком јавне набавке, Уговорни орган додјељује уговор сљедећем понуђачу и утврђује редослијед осталих понуђача:

   1. "ЕНЕРГОТЕХИНКА" д.о.о. Добој - додијељен уговор

   Понуда понуђача **"ROYAL COMPANY" д.о.о. Бијељина** је сходно одредбама члана 68. став (4) под и) одбачена, те иста није нити рангирана.

2. Понуђач из тачке 1. ове Одлуке је оцијењен као најуспјешнији на основу критерија дефинисаних тендерском документацијом. Са понуђачем који је рангиран као најуспјешнији уговор ће бити закључен по протеку рока од 15 дана од дана пријема обавјештења о додјели уговора, сходно члану 72. Закона о јавним набавкама БиХ.

Образложење

У поступку за набавку радова на изградњи вентилационог система понуде су доставила два понуђача, од којих једна понуда није задовољила селекционе критеријуме дефинисане у тендерској документацији.
Наиме, понуђач "ROYAL COMPANY" д.о.о. Бијељина доставио је понуду у којој је приложена каталошка документација на страници бр. 11, а која се односи на ставку број 2 из техничке спецификације. У предметној техничкој спецификацији тражено је да правоугаони цијевни вентилатор има сљедеће карактеристике:

U= 400-420V, 50Hz
Снага: 1600-1700W

Међутим, на поменутој страници број 11 понуде, понуђен је правоугаони цијевни вентилатор RS 70-40 L1 сљедећих карактеристика:

U= 230 V, 50 Hz
Снага: 480W

Сходно наведеном, може се утврдити да понуђени вентилатор није у складу са захтјевом из тендерске документације, конкретно да је умјесто трофазног вентилатора веће снаге понуђен једнофазни вентилатор знатно мање снаге, тако да наведени технички параметри у каталошкој документацији нису у границама захтијеваних из тендерске документације.

Затим, техничком спецификацијом Тендерског документа за ставку број 3 наведено је да правоугаони цијевни вентилатор треба имати сљедеће карактеристике:

Снага: 2400-2500 W
Брзина рада пропелера 1150-1250 обртаја/минути
Уз вентилатор се испоручују правоугаона флексибилна спојница, контра флашна и мануелни петостепени трансформатор.

Понуђач "ROYAL COMPANY" д.о.о. Бијељина је на страници број 14 понуде доставио каталошку документацију која се односи на предметну ставку, а у којој је понуђен правоугаони цијевни вентилатор КТ 70-40-6 сљедећих карактеристика:
Снага: 1628 W
Брзина рада пропелера 805 обртаја/минути.

С тим у вези, утврђено је да понуђени вентилатор није у складу са захтјевом из тендерске документације, односно да је умјесто вентилатора веће снаге и већег броја обратаја понуђен вентилатор мање снаге и броја обртаја, те да наведени технички параметри у каталошкој документацији нису у границама захтијеваних из тендерске документације.

На основу наведеног а сходно члану 68. став (4) под и) ЗЈН БиХ, понуда понуђача "ROYAL COMPANY" д.о.о. Бијељина је одбачена, те иста није нити рангирана.

Сходно одредбама цитираним у уводном дијелу Одлуке, а цијенећи препоруке Комисије за набавке, одлучено је као диспозитиву.

Против ове Одлуке сваки од кандидата који је учествовао у предметном поступку има право да поднесе жалбу уговорном органу у писаној форми и у довољном броју примјерака који не може бити мањи од три, најкасније 10 дана од дана пријема ове Одлуке.

ДИРЕКТОР

Миленко Цвијановић