



Број: 9296-5/23

QF-P5-007

Датум: 19.10.2023. године

На основу члана 64. став (1), члана 70. ставови (1), (3) и (6) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број: 39/14, 59/22), члана 8. став (2) Правилника о успостављању и раду Комисије за набавке („Службени гласник БиХ“ број: 103/14) и члана 19. став (4) тачка д) Правилника о јавним набавкама, а на Препоруку Комисије за набавку, Управа предузећа ЗП „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ а.д. Добој, донијела је:

ОДЛУКУ

о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Прихвата се Препорука Комисије за набавку у складу са Записником о прегледу и оцјени понуда, број: 9296-4/23 од 16.10.2023. године и Уговор о јавној набавци у поступку набавке средњенапонских РМУ изолованих постројења и опреме додјељује се групи понуђача: "KALDERA COMPANY" д.о.о. Лакташи и „PROINTER ITSS– члан Infinity International Group“ д.о.о. Бања Лука, на основу њихове понуде бр. 01/2326, од 10.10.2023. године, за понуђену цијену у износу од 198.095,46 КМ (без ПДВ-а), као најповољнијем понуђачу.

Члан 2.

Приједлог Уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу након истека рока од 15 дана, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о избору најповољније понуде.

Члан 3.

Ова Одлука објавиће се на интернет страници Предузећа (www.elektrodoboj.net), истовремено са упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став (6) Закона о јавним набавкама.

Члан 4.

За извршење ове Одлуке задужује се и овлашћује Служба за набавку и складиште.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке у складу са чланом 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

Образложење

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 92961/23-0 од 7.9.2023. године.

Јавна набавка је проведена отвореним поступком.

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 200.000,00 КМ.

Обавјештење о набавци број: 1404-1-1-162-3-72/23, објављено је на Порталу јавних набавки дана 12.9.2023. године, а сажетак обавјештења о набавци објављен је у „Службеном гласнику БиХ“ број: 63/23 од 15.9.2023. године.

Комисија за предметну набавку именована је Рјешењем број: 9296-2/23 од 3.10.2023. године.

Комисија за јавну набавку доставила је Управи предузећа Записник о прегледу и оцјени понуда број: 9296-4/23 од 16.10.2023. године са препоруком о избору најповољнијег понуђача у предметном поступку јавне набавке.

Комисија за предметну набавку је благовремено и правилно извршила отварање, преглед и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајући записник, у којем је утврђено сљедеће:

- да су у предметном поступку запримљене двије понуде,
- да су благовремено запримљене двије понуде,
- да је понуда групе понуђача "KALDERA COMPANY" д.о.о. Лакташи и „PROINTER ITSS-члан Infinity International Group“ д.о.о. Бања Лука квалификована и прихватљива, те да су достављени сви тражени докази прописани тендерском документацијом, на прописан начин и
- да се понуда понуђача "БГ ЕНЕРГО - ТИМ" д.о.о. Приједор одбацује на основу члана 68. став (1) и став (4) Закона о јавним набавкама (Службени Гласник БиХ број: 39/14, 59/22).

Наиме, понуђач "БГ ЕНЕРГО - ТИМ" д.о.о. Приједор није извршио овјеру Изјаве у АНЕКСУ 5 код надлежног органа, а како је тражено тачком 9. Тендерског документа. Такође, није извршио овјеру фотокопије актуелног извода Рјешења из судског регистра са свим прилозима, а како је тражено тачком 10.1 Тендерског документа. Понуђач није доставио ни оригиналну банковну гаранцију за озбиљност понуде а што је тражено тачком 11. Тендерског документа.

Из наведених разлога, а сходно одредбама члана 68. став (1) и (4) Закона о јавним набавкама БиХ, понуда понуђача „БГ ЕНЕРГО –ТИМ“ д.о.о. Приједор се има сматрати неприхватљивом те је као таква одбачена.

Надаље, у понуди понуђача "БГ ЕНЕРГО-ТИМ" д.о.о. Приједор Комисија за набавку је утврдила и сљедеће недостатке:

За ставке бр. 1 и 2 техничком спецификацијом тражени су компактни средњенапонски расклопни блокови са коморама изолованим SF6 плином испоручени са комплетним сетовима адаптера за прикључење фазних проводника, те за прикључење енергетског трансформатора. Понуђач је на страни бр. 5 понуде за наведене ставке навео да нуди сљедећу опрему:

- произвођач: ZPUE;
- тип, модел или каталошки број: TPM LLT 20 kV 630 A и TPM LLLT 20 kV 630 A и
- земља поријекла: Пољска.

На странама бр. 37-153 понуде достављена је каталошка документација само за компактне средњенапонске расклопне блокове. Надаље, наведено је који сетови адаптера могу да се користе за наведену опрему (више произвођача и више типова), али није експлицитно наведено да ће наведени сетови бити испоручени, нити је спецификовано о којем произвођачу и типу се ради. Дакле, недостаје каталошка документација за пратеће сетове адаптера, а што је у супротности са тачком 8.2 тендерске документације.

Такође је утврђено да је из приложене каталошке документације видљив низ неусаглашености са карактеристикама опреме које су захтијеване у техничкој спецификацији:

- за ставку бр. 1 није идентификован тип опреме са наведеном ознаком TPM LLT 20 kV 630 A из обрасца за цијену понуде (Анекс 3), јер постоји само тип TTL који у опису нуди опрему захтијевану из техничке спецификације. Међутим, наведена каталошка ознака је у колизији са понуђеним карактеристикама, јер би иста требала да подразумева 2 трафо хелије и 1 водну хелију (Т-ознака трафо хелије, L-ознака водне хелије);

- класификација континуалног напајања је наведена као LSC2, а техничком спецификацијом тражено је да буде LSC2A;
- за нормални притисак SF6 гаса (на температури од 20 °C) наведено је да износи 125 kPa, а техничком спецификацијом тражено је да притисак пуњења SF6 гаса (на температури од 20 °C) износи 150 kPa, те да минимални притисак за дозвољену изолацију буде 130 kPa;
- мјерач притиска SF6 гаса није са магнетним показивачем, гдје је мјерна кутија смјештена унутар расклопног блока, како је тражено техничком спецификацијом те није понуђено прихватљиво рјешење.

На основу наведеног, а сходно одредбама члана 68. став (4) под и) Закона о јавним набавкама БиХ, понуда понуђача "БГ ЕНЕРГО-ТИМ" д.о.о. Приједор је одбачена.

Према одредбама Правилника о условима и начину кориштења е-аукције (Службени гласник БиХ број 66/16), е-аукција није нити одржана обзиром да је достављена само једна прихватљива понуда.

У поступку доношења ове Одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија правилно и потпуно извршила оцјену квалификованости понуђача, те преглед и оцјену понуда у складу са критеријумима из тендерске документације.

У поступку оцјеневеденог поступка Управа предузећа није нашла разлоге, неправилности, нити пропусте у раду који би евентуално били основ за неприхватање Препоруке Комисије за јавну набавку. Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија правилно поступила те да је избор најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским и интерним актима и тендерском документацијом.

Изабрани понуђач је изабран као најбоље рангиран у предметном поступку на основу критеријума из тендерске документације и достављених понуда у предметном поступку као понуђач који је компетентан, поуздан и способан за извршење предметног уговора.

- Назив понуђача чија је понуда оцијењена као најповољнија:

1.	Назив понуђача	Група понуђача: "KALDERA COMPANY" д.о.о. Лакташи и „PROINTER ITSS–члан Infinity International Group“ д.о.о. Бања Лука
2.	Сједиште и адреса	Кобатовци б.б, 78 250 Лакташи
3.	Укупна цијена понуде без ПДВ-а	198.095,46 KM
4.	Гарантни период	24 мјесеца од дана испоруке робе
5.	Рок испоруке робе	до 120 дана од дана пријема захтјева за испоруку од уговорног органа
6.	Подаци о дијелу уговора који се даје у подуговор и подаци о подизвођачу, ако је примјењиво	Понуђач не намјерава склапати подуговор са трећом страном

Из наведених разлога, примјеном члана 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број: 39/14, 59/22), члана 8. став (2) тачка д) Правилника о успостављању и раду Комисије за набавке („Службени гласник БиХ“ број: 103/14) и члана 19. став (4) тачка д) Правилника о јавним набавкама ЗП „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ а.д. Добој-а, а у складу са Препоруком Комисије за набавку, одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема ове Одлуке.

Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби Босне и Херцеговине, путем уговорног органа у писаној форми директно, електронским путем на info@elektrodoj.net или препорученом поштанском пошљицом на адресу: Николе Пашића 77, 74000 Добој.

Жалба се подноси у најмање 3 (три) примјерка.

М.П.

 **ДИРЕКТОРА**
Милодраг Мишић /

Прилог:

- Записник о прегледу и оцјени понуда број: 9296-4/23 од 16.10.2023. године са препоруком комисије

Доставити:

- Понуђачу: „БГ ЕНЕРГО-ТИМ“ д.о.о. Приједор
- Понуђачу: "KALDERA COMPANY" д.о.о. Лакташи и „PROINTER ITSS— члан Infinity International Group“ д.о.о. Бања Лука
- а/а.