



Број: 11284-5/25

QF-P5-008

Датум: 16.1.2026. године

На основу члана 69. став (1) тачка б), члана 70. ст. (1), (4) и (6) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14, 59/22, 50/24), члана 8. став (2) тачка д) Правилника о успостављању и раду Комисије за набавке („Службени гласник БиХ“ број: 103/14 и 49/23) и члана 19. став (4) тачка в) Правилника о јавним набавкама, а у складу са Препоруком Комисије за набавку, Управа предузећа ОДС „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ а.д. Добој, донијела је

ОДЛУКУ

о поништењу поступка јавне набавке

Члан 1.

Поништава се поступак набавке средњенапонских разводних постројења и опреме из разлога јер ниједна од примљених понуда није прихватљива, према одредбама члана 69. став (2) тачка д) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 39/14, 59/22, 50/24).

Члан 2.

За извршење ове Одлуке задужује се и овлашћује Служба за набавку и складиште.

Члан 3.

Ова Одлука објавиће се на интернет страници Предузећа (www.elektrodoboj.net), истовремено са упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став. (6) Закона о јавним набавкама.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

Образложење

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 11284/25-0 од 25.11.2025. године.

Јавна набавка је проведена отвореним поступком.

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 65.000,00 КМ.

Обавјештење о набавци број: 1404-1-1-223-3-109/25, објављено је на Порталу јавних набавки дана 27.11.2025. године, а сажетак обавјештења о набавци објављен је у „Службеном гласнику БиХ“ број: 73/25 од 5.12.2025. године. Исправка за обавјештење о набавци број: 1404-1-1-223-8-110/25 објављена је на Порталу јавних набавки дана 27.11.2025. године, а сажетак обавјештења о набавци објављен је у „Службеном гласнику БиХ“ број: 73/25 од 5.12.2025. године

Комисија за предметну набавку именована је Рјешењем број: 11284-2/25 од 11.12.2025. године.

Комисија за јавну набавку доставила је Управи предузећа Записник о прегледу и оцјени понуда број: 11284-4/25 од 30.12.2025. године са препоруком о поништењу поступка јавне набавке средњенапонских разводних постројења и опреме.

Комисија за предметну набавку је благовремено и правилно извршила отварање, преглед и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајући записник, у којем је утврђено сљедеће:

- да је у предметном поступку запримљена једна понуда,
- да је благовремено запримљена једна понуда,
- да није било неблаговремено запримљених понуда,
- да се понуда понуђача „NEXEN“ д.о.о. Бања Лука одбацује на основу члана 68. став (4) под и) и под ј) Закона о јавним набавкама (Службени Гласник БиХ број: 39/14, 59/22, 50/24).

Наиме, приликом прегледа и оцјене понуда именована Комисија за јавне набавке утврдила је сљедеће.

За ставку бр. 1 техничком спецификацијом тражен је исправљачки систем напајања 110 V DC, 2x20=40 A, 80 Ah. Понуђач је на страни бр. 13 понуде за наведену ставку навео да нуди опрему, гдје су наведени сљедећи подаци:

- произвођач: ELTEK и
- тип, модел или каталошки број: CIE30402.1005.

На странама бр. 62-66 понуде достављена је каталошка документација за наведену ставку, али у истој недостају сљедећи подаци који су тражени техничком спецификацијом: капацитет батерија тражених у склопу наведене ставке (изражено у Ah), називни напон батерија тражених у склопу наведене ставке, тип батерија тражених у склопу наведене ставке, димензије слободностојећег ормара у склопу наведене ставке, излазни напон одржавања појединачне ћелије, те напон пуњења појединачне ћелије.

Даље, за ставку бр. 4 техничком спецификацијом тражен је систем за непрекидно напајање, монофазни UPS 230 VAC, 1500 VA (RACK верзија) са додатним батеријама и пуњачем, картицом за даљински надзор. Понуђач је на страни бр. 13 понуде за наведену ставку навео да нуди опрему, гдје су наведени сљедећи подаци:

- произвођач: Delta Electronics и
- тип, модел или каталошки број: R-2K.

На странама бр. 75-82 понуде достављена је каталошка документација за наведену ставку, али у истој недостају сљедећи подаци који су тражени техничком спецификацијом: капацитет батерија тражених у склопу наведене ставке (изражено у Ah), називни напон батерија тражених у склопу наведене ставке, те тип батерија тражених у склопу наведене ставке.

Дакле, није достављена довољно детаљна каталошка документација, а што је у супротности са тачком 3.3.4 тендерске документације.

Такође, за ставку бр. 2 техничком спецификацијом тражене су оловне, херметички затворене, бездржавајуће акумулаторске батерије 12 V, минимално 80 Ah. Понуђач је на страни бр. 13 понуде за наведену ставку навео да нуди опрему, гдје су наведени сљедећи подаци:

- произвођач: FIAMM и
- тип, модел или каталошки број: 12FLB300P.

На странама бр. 67-69 понуде достављена је каталошка документација за наведену ставку, гдје је наведено да се ради о AGM типу батерије, док је за ставку бр. 2 техничком спецификацијом експлицитно тражено да тип батерије буде VRLA GEL.

С обзиром да се ради о два различита типа батерија са различитим особинама, понуђена је неодговарајућа роба која не испуњава услове описане у техничкој спецификацији.

Имајући у виду све наведено, понуда понуђача „NEXEN“ д.о.о. Бања Лука је одбачена на основу члана 68. став (4) под и) и под ј) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“ бр. 39/14, 59/22 и 50/24).

Према одредбама Правилника о условима и начину кориштења е-аукције (Службени гласник БиХ број 80/23) е-аукција није заказана јер није достављена ниједна прихватљива понуда.

Најзад, у поступку доношења ове Одлуке утврђено је да у предметном поступку није било других прихватљивих понуда.

У поступку оцјеневеденог поступка, Управа предузећа ОДС „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ а.д. Добој није нашла разлоге, неправилности нити пропусте у раду који би евентуално били основ за неприхватање препоруке Комисије за набавку. У поступку је утврђено да је Комисија у свему правилно поступила те да је препорука у предметном поступку набавке дата у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским и интерним актима и тендерским документом.

Наиме, у поступку предметне набавке несумњиво је утврђено да је запримљене понуде неприхватљиве, чиме су се стекли законски услови за поништавање поступка јавне набавке.

Из свих наведених разлога, примјеном члана 69. став (1) тачка б), члана 70. ст. (1), (4) и (6) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14, 59/22, 50/24), члана 8. став (2) тачка д) Правилника о успостављању и раду Комисије за набавке („Службени гласник БиХ“ број: 103/14 и 49/23) и члана 55. Правилника о јавним набавкама ОДС „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ а.д. Добој-а, одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема ове Одлуке.

Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби Босне и Херцеговине, путем уговорног органа у писаној форми директно, електронским путем на info@elektrodoboj.net или препорученом поштанском пошиљком на адресу: Николе Пашића 77, 74000 Добој.

Жалба се подноси у најмање 3 (три) примјерка.

М.П.



ДИРЕКТОР

Славен Дујаковић /

Прилог:

- Записник о прегледу и оцјени понуда број: 11284-4/25 од 30.12.2025. године са препоруком комисије

Доставити:

- Понуђачу: „NEXEN“ д.о.о. Бања Лука
- а/а.