Оператер дистрибутивног система
„Електро Добој"
акционарско друштво Добој

Николе Пашића 77, 74000 Добој, Република Српска - БиХ
Тел: +387(53)209700, Факс: +387(53)241344
Web: www.elektrodoboj.net; Email: info@elektrodoboj.net
Регистровано код Окружног привредног суда у Добоју,
МБС: 85-02-0021-09; Матични број: 01074628
ЈИБ: 4400014500009; ИБ: 400014500009

Број: 7095-5/26 **QF-P5-007**
Датум: 29.10.2026. године

На основу члана 64. став (1), члана 70. ставови (1), (3) и (6) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ" број: 39/14, 59/22, 50/24), члана 8. став (2) Правилника о успостављању и раду Комисије за набавке („Службени гласник БиХ" број: 103/14 и 49/23) и члана 19. став (4) тачка д) Правилника о јавним набавкама, а на Препоруку Комисије за набавку, Управа предузећа ОДС „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ" а.д. Добој, донијела је:

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Прихвата се Препорука Комисије за набавку у складу са Записником о прегледу и оцјени понуда, број: 7095-4/26 од 27.10.2026. године и Уговор о јавној набавци у поступку набавке мјерних трансформатора (струјни и напонски) додјељује се понуђачу „SAŠA-TRADE" д.о.о. Добој, на основу његове понуде број: 08-10/2026 од 06.10.2026. године, за понуђену цијену у износу од 199.999,65 КМ (без ПДВ-а), као најповољнијем понуђачу.

Члан 2.

Изабрани понуђач је дужан да у року до три (3) дана од дана достављања ове Одлуке достави оригинале или овјерене копије документације из члана 45. Закона о јавним набавкама.
Уколико изабрани понуђач не достави тражену документацију у наведеном року или је достави на непрописан и непотпун начин, приједлог уговора за предметну јавну неће бити нити достављен.

Члан 3.

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу након истека рока од 15 дана, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о избору најповољније понуде.

Члан 4.

Ова Одлука објавиће се на интернет страници Предузећа (www.elektrodoboj.net), истовремено са упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став. (6) Закона о јавним набавкама.

Члан 5.

За извршење ове Одлуке задужује се и овлашћује Служба за набавку и складиште.

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и доставља се свим понуђачима који су учествовали и поступку јавне набавке у складу са чланом 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

Образложење

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 7095/26 од 10.9.2026. године.
Јавна набавка је проведена отвореним поступком.
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 200.000,00 КМ.

Обавјештење о набавци број: 1404-1-1-134-3-75/26, објављено је на Порталу јавних набавки дана 11.9.2026. године, а сажетак обавјештења о набавци објављен је у „Службеном гласнику БиХ“ број: 69/26 од 18.9.2026. године.

Комисија за предметну набавку именована је Рјешењем број: 7095-2/26 од 18.9.2026. године.

Комисија за јавну набавку доставила је Управи предузећа Записник о прегледу и оцјени понуда број: 7095-4/26 од 27.10.2026. године са препоруком о избору најповољнијег понуђача у предметном поступку јавне набавке.

Комисија за предметну набавку је благовремено и правилно извршила отварање, преглед и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајући записник, у којем је утврђено сљедеће:

- да су у предметном поступку запримљене двије понуде,
- да су благовремено запримљене двије понуде,
- да није било неблаговремено запримљених понуда,
- да је понуда понуђача „SAŠA-TRADE“ д.о.о. Добој квалификована и прихватљива, те да су достављени сви тражени докази прописани тендерском документацијом, на прописан начин,
- да се понуда понуђача „ЕЛНОС ТРАДЕ“ д.о.о. Бања Лука одбацује на основу члана 68. став (4) под и) Закона о јавним набавкама (Службени Гласник БиХ број: 39/14, 59/22, 50/24).

Наиме, у поступку прегледа и оцјене понуда утврђено је сљедеће.

Приликом евалуације понуда уочено да се на основу каталошке ознаке и достављене каталошке документације у понуди понуђача „SAŠA-TRADE“ д.о.о. Добој није могла потврдити испуњеност свих захтијеваних карактеристика понуђене робе (у каталогу је наведена могућност израде робе према захтјеву наручиоца), те је поменутом понуђачу достављен захтјев за појашњење понуде а којим је од понуђача тражено да потврди испуњеност захтјева за понуђену робу, како слиједи:

1. За Ставке 1 и 2: Струјни мјерни трансформатор 35 kV за унутрашњу уградњу:
- Да ли су понуђени струјни мјерни трансформатори AN 36/250-d2 примарно преспојиви?
- Да ли су понуђени струјни мјерни трансформатори AN 36/250-d2 са два секундарна језгра (мјерно и заштитно) и колике називне струје, класе тачности и номиналне привидне снаге секундарних језгара?

2. За Ставке 4-8: Струјни мјерни трансформатор 10 kV за унутрашњу уградњу:
- Да ли су понуђени струјни мјерни трансформатори AS 12/150-b2 примарно преспојиви?
- Да ли су понуђени струјни мјерни трансформатори AS 12/150-b2 са два секундарна језгра (мјерно и заштитно) и колике називне струје, класе тачности и номиналне привидне снаге секундарних језгара?

3. За Ставку 9: Напонски мјерни трансформатор 10 kV за унутрашњу уградњу:
- Да ли је уз напонски мјерни трансформатор понуђено и кућиште ВН осигурача које се монтира на трансформатор?

4. За Ставке 10-12: Струјни мјерни трансформатор 10 kV за вањску уградњу:
- Да ли су понуђени струјни мјерни трансформатори STSM – 12 примарно преспојиви?
- Колика је дужина клизне стазе понуђеног типа трансформатора?

У остављеном року за појашњење понуде понуђач је дана 22.10.2026. године доставио појашњење понуде којим је потврдио сљедеће:

- За Ставке 1 и 2 да су понуђени мјерни трансформатори AN 36/250-d2 примарно преспојиви и да су понуђени струјни мјерни трансформатори AN 36/250-d2 са два секундарна језгра, уз навођење њихових карактеристика;
- За Ставке 4-8 да су понуђени струјни мјерни трансформатори AS 12/150-b2 примарно преспојиви и да ли су понуђени струјни мјерни трансформатори AS 12/150-b2 са два секундарна језгра, уз навођење њихових карактеристика;
- За Ставку 9 да је напонски мјерни трансформатор понуђен с кућиштем осигурача које се монтира на трансформатор;
- За Ставке 10-12 да су струјни мјерни трансформатори STSM – 12 примарно преспојиви и да је дужина клизне стазе понуђеног типа трансформатора 835 mm.

Узимајући у обзир наведено, понуда понуђача „SAŠA-TRADE“ д.о.о. Добој је на основу достављеног појашњења понуде оцијењена као квалификована и прихватљива.

С друге стране, понуђач „ЕЛНОС ТРАДЕ" д.о.о. Бањалука је за ставке 1 и 2 понудио неодговарајућу робу.

Наиме, овај понуђач је за ставке 1 и 2 у Обрасцу за цијену понуде на страни 19 понудио струјне мјерне трансформаторе произвођача ФМТ Зајечар, тип STEM-N 3811, те је за исте на страни 93 доставио извод из каталога произвођача.
Увидом у достављену каталошку документацију јасно је видљиво да понуђени струјни мјерни трансформатори не задовољавају захтјеве наручиоца у погледу броја језгара. Тражено је да трансформатор има два језгра, мјерно и заштитно, а понуђен је трансформатор једним језгром. Из каталошког листа истог произвођача, али на страни 97, видљиво је да овај произвођач производи струјне мјерне трансформаторе тражених карактеристика, чија је каталошка ознака STEM-N 3821, али овај тип није понуђен.

Обзиром на горе наведено, сходно ЗЈН БиХ члан 68. став (4) под и) понуда понуђача „ЕЛНОС ТРАДЕ" д.о.о. Бањалука је одбачена.

Према одредбама Правилника о условима и начину кориштења е-аукције (Службени гласник БиХ број 80/23), е-аукција није нити заказана јер је достављена само једна прихватљива понуда.

У поступку доношења ове Одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија правилно и потпуно извршила оцјену квалификованости понуђача, те преглед и оцјену понуда у складу са критеријумима из тендерске документације.
Приликом оцјене проведеног поступка Управа предузећа није нашла разлоге, неправилности, нити пропусте у раду који би евентуално били основ за неприхватање Препоруке Комисије за јавну набавку. Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија правилно поступила те да је избор најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским и интерним актима и тендерском документацијом.
Изабрани понуђач је изабран као најбоље рангиран у предметном поступку на основу критеријума из тендерске документације и достављених понуда у предметном поступку као понуђач који је компетентан, поуздан и способан за извршење предметног уговора.

- **Назив понуђача чија је понуда оцијењена као најповољнија:**

1.	**Назив понуђача**	**„SAŠA-TRADE“ д.о.о. Добој**
2.	Сједиште и адреса	Плочник бб, 74000 Добој
3.	Укупна цијена понуде без ПДВ-а	**199.999,65 КМ**

4.	Мјесто испоруке	Централно складиште наручиоца у Добоју
5.	Рок испоруке	У року до 60 дана од дана закључења уговора
6.	Гарантни рок	24 мјесеци од дана комплетне испоруке робе по уговору
7.	Плаћање	У року до 90 дана од дана комплетне испоруке робе
8.	Подаци о дијелу уговора који се даје у подуговор и подаци о подизвођачу, ако је примјењиво	Понуђач не намјерава склапати подуговор са трећом страном

Из наведених разлога, примјеном члана 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број: 39/14, 59/22, 50/24), члана 8. став (2) тачка д) Правилника о успостављању и раду Комисије за набавке („Службени гласник БиХ“ број: 103/14 и 49/23) и члана 19. став (4) тачка д) Правилника о јавним набавкама ОДС „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ а.д. Добој-а, а у складу са Препоруком Комисије за набавку, одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема ове Одлуке.

Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби Босне и Херцеговине, путем уговорног органа у писаној форми директно, електронским путем на info@elektrodoboj.net или препорученом поштанском пошиљком на адресу: Николе Пашића 77, 74000 Добој.

Жалба се подноси у најмање 3 (три) примјерка.

М.П. Оператор дистрибутивног система „Електро Добој“ акционарско друштво Добој

ДИРЕКТОР

/ Славен Дујаковић /

Прилог:
- Записник о прегледу и оцјени понуда број: 7095-4/26 од 27.10.2026. године са препоруком комисије

Доставити:
- Понуђачу: „SAŠA-TRADE“ д.о.о. Добој
- Понуђачу: „ЕЛНОС ТРАДЕ" д.о.о. Бањалука
- а/а