



Број: 9202-5/21

QF-P5-008

Датум: 10.9.2021. године

На основу члана 69. став (2) тачка д), члана 70. ст. (1), (4) и (6) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14), члана 8. став (2) тачка д) Правилника о успостављању и раду Комисије за набавке („Службени гласник БиХ“ број: 103/14 и члана 19. став (4) тачка в) Правилника о јавним набавкама, а у складу са Препоруком Комисије за набавку, Управа предузећа ЗП „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ а.д. Добој, донијела је

ОДЛУКУ

о поништењу поступка јавне набавке

Члан 1.

Поништава се поступак поновне набавке радова на изградњи вентилационих система број: 1404-1-3-130-3-71/21 из разлога што ниједна од примљених понуда није прихватљива – члан 69. став (2) тачка д) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14).

Члан 2.

За извршење ове Одлуке задужује се и овлашћује Служба за набавку и складиште.

Члан 3.

Ова Одлука објавиће се на интернет страници Предузећа (www.elektrodoboj.net), истовремено са упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став. (6) Закона о јавним набавкама.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

Образложење

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 9202/21-0 од 16.7.2021. године.

Јавна набавка је проведена отвореним поступком.

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 49.900,00КМ.

Обавјештење о набавци број: 1404-1-3-130-3-71/21, објављено је на Порталу јавних набавки дана 16.7.2021. године, а сажетак обавјештења о набавци објављен је у „Службеном гласнику БиХ“ број: 45/21 од 23.7.2021. године.

Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број: 9202-2/21 од 11.8.2021. године.

Комисија за јавну набавку доставила је Записник о прегледу и оцјени понуда број: 9202-4/21 од 8.9.2021. године са Препоруком о поништењу поступка предметне јавне набавке број: 1404-1-3-130-3-71/21.

У поступку је утврђено да је Комисија за јавну набавку благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену квалификованости понуђача, о чему је сачинила одговарајући записник, у којима је утврђено следеће:

- да је укупан број пристиглих понуда двије;
- да су благовремено запримљене двије понуде;
- да није било неблаговремено запримљених понуда;
- да понуде понуђача „ROYAL COMPANY“ д.о.о. Бијељина и понуда понуђача „Термо Танасић“ д.о.о. Добој нису прихватљиве из следећих разлога:

Наиме, понуђач "ROYAL COMPANY" д.о.о. Бијељина је у ставци 1 у Обрасцу за цијену понуде понудио вентилатор снаге 5,5 kW, иако је у спецификацији захтијевана снага 7-8 kW. Каталогска документација није захтијевана, али се из назива понуђене робе у ставци 1 види да снага понуђеног вентилатора не одговара захтијеваној у спецификацији. Сходно наведеном, понуда понуђача "ROYAL COMPANY" д.о.о. Бијељина је одбачена на основу одредби члана 68. став (4) под ј) Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник БиХ број: 39/14).

Такође, понуђач „Термо Танасић“ д.о.о. Добој је у ставци 5 у Обрасцу за цијену понуде понудио механичку предструјну клапну каталогске ознаке ORV-T-560-560, из чега је видљиво да је наведена клапна типа Т, а не типа W, како је захтијевано. Сходно наведеном, понуда понуђача „Термо Танасић“ д.о.о. Добој је одбачена на основу одредби члана 68. став (4) под ј) Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник БиХ број: 39/14).

Надаље, у поступку оцјеневеденог поступка, Управа предузећа ЗП „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ а.д. Добој није нашла разлоге, неправилности нити пропусте у раду који би евентуално били основ за неприхватање препоруке Комисије за набавку.

У поступку је утврђено да је Комисија у свему правилно поступила те да је препорука о поништењу поступка набавке дата у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским и интерним актима и тендерским документом.

Наиме, у поступку предметне набавке несумњиво је утврђено да ниједна од примљених понуда није прихватљива, чиме су се стекли законски услови за поништавање поступка јавне набавке.

Из наведених разлога, примјеном члана 69. став (2) тачка д), члана 70. ст. (1), (4) и (6) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 8. став (2) тачка д) Правилника о успостављању и раду Комисије за набавке („Службени гласник БиХ“ број: 103/14) и члана 55. Правилника о јавним набавкама ЗП „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ а.д. Добој-а, одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема ове Одлуке.

Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби Босне и Херцеговине, путем уговорног органа у писаној форми директно, електронским путем на info@elektrodoboj.net или препорученом поштанском пошиљком на адресу: Николе Пашића 77, 74000 Добој.

Жалба се подноси у најмање 3 (три) примјерка.

М.П.

В.Д. ДИРЕКТОРА

Милош Букејловић /

Прилог:

- Записник о прегледу и оцјени понуда број: 9202-4/21 од 8.9.2021. године са препоруком комисије

Доставити:

- Понуђачу: "ROYAL COMPANY" д.о.о. Бијељина
- Понуђачу: „Термо Танасић“ д.о.о. Добој
- а/а.